

AENOR

Certificado AENOR de Producto Impermeabilizantes bituminosos



032/002172

AENOR certifica que la organización

ASFALTOS DEL SURESTE, S.A.

con domicilio social en	CL PACHECA DE ABAJO, 1 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (Murcia - España)
suministra	Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas
conformes con la norma	UNE-EN 13707:2005+A2:2010 (EN 13707:2004+A2:2009)
Marca comercial	POLIASFAL 50/G-FP HIPERELASTOMERO MINERAL JARDIN
Designación	LBM-50/G-FP
Armadura	FIELTRO DE POLIESTER
	Más información en el anexo al certificado.
Centro de producción	CL PACHECA DE ABAJO, 1 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (Murcia - España)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 32.01.
Fecha de primera emisión	2013-02-11
Fecha de última emisión	2018-07-07
Fecha de expiración	2023-07-07



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271

AENOR

Certificado AENOR de Producto Impermeabilizantes bituminosos

032/002172

Anexo al Certificado

Marca comercial	POLIASFAL 50/G-FP HIPERELASTOMERO MINERAL JARDIN
Designación	LBM-50/G-FP
Armadura	FIELTRO DE POLIESTER
Comportamiento frente a un fuego externo	Broof (t1)
Reacción al fuego	E
Estanquidad	SI
Resistencia a la cizalla de juntas long/trans (N/50 mm)	650±250 / 650±250
Fuerza máxima de tracción long/trans (N/50 mm)	900±250 / 650±250
Elongación long/trans (%)	45±15 / 45±15
Resistencia a la penetración raíces	Pasa
Resistencia al impacto (mm)	>=1000
Resistencia a una carga estática (kg)	>=15
Estabilidad dimensional (%)	<=0,5
Plegabilidad a bajas temperaturas (°C)	-15
Resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (°C)	>=100
Durabilidad: Plegabilidad °C/Fluencia (°C)	-5±5 / 100±10
Adhesión gránulos (%)	20 (-20/+10)

Fecha de primera emisión 2013-02-11
Fecha de última emisión 2018-07-07
Fecha de expiración 2023-07-07

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271